

施設名	宇陀クリーンセンター
-----	------------

処分した一般廃棄物の種類及び数量		【規4条の5の2第1号イ、規4条の7の1号イ】											単位：kg	
ごみの種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ		378,660	392,700	367,630	391,120	417,930	371,920	364,180	393,350	371,470	368,780	295,240	357,350	4,470,330
合 計														

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置		【規4条の5の2第1号ロ、規4条の7の1号ロ】											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度	測定結果	※測定結果については連続記録になっておりホームページでの公開が難しいため、資料を施設に取り揃えてあります。 別紙「宇陀クリーンセンター測定位置図」参照											
集塵機流入ガス温度	測定結果が得られた日												
排ガス中一酸化炭素濃度	測定位置												

ばいじんの除去実施状況		【規4条の5の2第1号ハ、規4条の7の1号ハ】											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備		施設の構造上、ばいじんは堆積しないので除去作業はありません。											
排ガス処理設備		稼働中連続実施											

排ガス中ばい煙濃度測定結果				【規4条の5の2第1号ニ、規4条の7の1号ニ】											
		国基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取位置				別紙「宇陀クリーンセンター測定位置図」参照											
排ガス中ばい煙濃度 (6月に1回以上)	採取日				5月18日						10月26日				
	検査結果取得日				5月25日						11月4日				
	ばいじん	0.25	g/m ³ N		0.001未満						0.001未満				
	塩化水素	700	mg/m ³ N		24						7				
	窒素酸化物	250	ppm		65						88				

*上記の濃度は、標準状態[273.15K(0℃)，101.32kpa]に換算した値です。

ダイオキシン類測定結果		【規4条の5の2第1号ニ、規4条の7の1号ニ】													
		国基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取位置				別紙「宇陀クリーンセンター測定位置図」参照											
1号炉 ダイオキシン類 (年1回以上)	採取日				5月18日										
	検査結果取得日				6月17日										
	検査結果	10	ng-TEQ/mN		2.1										
2号炉 ダイオキシン類 (年1回以上)	採取日									10月26日					
	検査結果取得日									11月26日					
	検査結果	10	ng-TEQ/mN							0.29					