

施設名	宇陀クリーンセンター
-----	------------

処分した一般廃棄物の種類及び数量		【規4条の5の2第1号イ、規4条の7の1号イ】												単位：kg
ごみの種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ		385,630	378,960	325,010	383,260	352,460	403,160	383,620	345,230	332,080	351,710	301,220	334,090	4,276,430
合 計														

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置		【規4条の5の2第1号ロ、規4条の7の1号ロ】											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度	測定結果	※測定結果については連続記録になっておりホームページでの公開が難しいため、資料を施設に取り揃えてあります。 別紙「宇陀クリーンセンター測定位置図」参照											
集塵機流入ガス温度	測定結果が得られた日												
排ガス中一酸化炭素濃度	測定位置												

ばいじんの除去実施状況		【規4条の5の2第1号ハ、規4条の7の1号ハ】											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備		施設の構造上、ばいじんは堆積しないので除去作業はありません。											
排ガス処理設備		稼働中連続実施											

排ガス中ばい煙濃度測定結果				【規4条の5の2第1号ニ、規4条の7の1号ニ】											
		国基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取位置				別紙「宇陀クリーンセンター測定位置図」参照											
排ガス中ばい煙濃度 (6月に1回以上)	採取日				5月21日					10月17日					
	検査結果取得日				5月28日					10月25日					
	ばいじん	0.25	g/m ³ N		0.001未満					0.001未満					
	塩化水素	700	mg/m ³ N		19					6					
	窒素酸化物	250	ppm		80					81					

*上記の濃度は、標準状態[273.15K(0℃)，101.32kpa]に換算した値です。

ダイオキシン類測定結果				【規4条の5の2第1号ニ、規4条の7の1号ニ】											
		国基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取位置				別紙「宇陀クリーンセンター測定位置図」参照											
1号炉 ダイオキシン類 (年1回以上)	採取日					5月21日									
	検査結果取得日					6月18日									
	検査結果 (排ガス)	10	ng-TEQ/m ³ N			2.0									
2号炉 ダイオキシン類 (年1回以上)	採取日									10月17日					
	検査結果取得日									10月31日					
	検査結果 (排ガス)	10	ng-TEQ/m ³ N							5.4					