

仕 様 書

1. 業務内容

消防設備の機能確認のため、消防設備等の点検資格を有する技術員を派遣し、消防法第17条の3の3の規定により、機器点検及び総合点検を実施し、その結果を報告すること。

契約期間中、万一火災その他に依って消防設備が作動した場合は、速やかに適切な処置をとること。

2. 点検する施設及び物件

別紙消防設備点検一覧表及び点検項目一覧表のとおり。

3. 業務委託期間

契約の日より令和8年3月31日までとする。

4. 点検時期及び点検結果報告書の提出

① 点検時期（予定）

機器点検は契約日から10月までに、総合点検は12月から3月を基本とするが、実施日については施設管理者と打合せて決定すること。

② 点検基準及び点検結果報告書の提出

消防庁告示に基づく点検基準及び点検表様式によるものとし、点検結果報告書を3部（消防署提出用・教育委員会事務局用・各施設用）提出すること。

③ 故障、欠陥等について

故障、欠陥等については、随時報告すること。

5. その他

① 点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を必ず、担当課または防火管理者に提示すること。

② 業務の遂行にあたっては関係法令、諸規定を遵守し、入念かつ誠実に実施すること。

③ 別紙消防設備点検一覧表及び点検項目一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば連絡すること。

④ 点検日は、事前に施設管理者と打ち合わせのうえ、実施すること。

⑤ 点検に要する器具、機械、消耗品等は受注者の負担とすること。

⑥ この業務の履行に際し、知り得た秘密及び個人情報等を第三者に漏らし、または利用しないこと。当該秘密義務はこの契約が終了し又は解除された後においても同様とする。

⑦ 委託料の支払いは受任者が各定期点検終了後、報告書を提出し、確認を受けた後に委託料を支払う。

⑧ 本仕様書に記載のない事項については、委託者と受任者が協議のうえ決定するものとする。

消防設備点検一覧表及び点検項目一覧表

区分	施設名	消火器				屋内消火栓 (配線点検一式)				自動火災報知設備(配線点検一式)										(配線点検一式) 誘導灯	誘導標識	(配線点検一式) 非常放送設備	救命袋(垂直式)	救命袋(斜降式)	非常電源専用受電設備	配線点検			
		粉末20型	粉末10型	粉末4型	機械泡6型	消火水槽	消火ポンプ	操作盤	消火栓	受信機 P-1	受信機 P-2	発信機 P-1	発信機 P-2	感知器													地区音響装置		
														差動式 空気管式	差動式 スポット型	差動式 スポット型	定温式 イオン化式	煙式 型光電式	煙式 スポット 光電式									煙式分離型	
1	大宇陀小学校 TEL (83)0077 〒633-2115 大宇陀西山72-2		38			1	1	1	13	1		13			6	132	8					13	9	36	1	1		1	1
2	菟田野小学校 TEL (84)4700 〒633-2226 菟田野古市場672	3	25			2	1	1	10	1		10				146	30			23	2		5	24	1			1	1
3	榛原小学校 TEL (82)0105 〒633-0253 榛原萩原2145		39			1	1	1	15	1	1	19				54	1	26				19	3	36	1			1	1
4	榛原東小学校 TEL (82)0121 〒633-0207 榛原赤瀬190	2	42			1	1	1	18	1		18				118	9	30			24	7	17	33			1	1	1
5	榛原西小学校 TEL (82)0227 〒633-0241 榛原下井足1061		23			1	1	1	11	1	1	12				41	5					13	7	19				1	1
6	室生小学校 TEL (92)2029 〒633-0315 室生大野1912	1	33			1	1	1	10	1		10				67	7			22			11	21	1	1		1	1
7	大宇陀中学校 TEL (83)0029 〒633-2164 大宇陀拾生651		48			1	1	1	13	1		14				108	5			8		14	9	15				1	1
8	菟田野中学校 TEL (84)2057 〒633-2226 菟田野古市場1220	1	32			1	1	1	10	1		10			5	96	3	7		10		10	5	16	1	1		1	1

消防設備点検一覧表及び点検項目一覧表

区分	施設名	消火器				屋内消火栓 (配線点検一式)				自動火災報知設備(配線点検一式)										(配線点検一式) 誘導灯	誘導標識	(配線点検一式) 非常放送設備	救命袋(垂直式)	救命袋(斜降式)	非常電源専用受電設備	配線点検	
		粉末20型	粉末10型	粉末4型	機械泡6型	消火水槽	消火ポンプ	操作盤	消火栓	受信機 P-1	受信機 P-2	発信機 P-1	発信機 P-2	感知器													地区音響装置
														差動式 空気管式	差動式 スポット型	差動式 スポット型	定温式 イオン化式	煙式 型光電式	煙式 スポット 光電式								
9	校 榊原中学校 TEL(82)1175 〒633-0204 榊原福地761		59			1	1	1	27	1		27		8	91	4	12	26		27	22	62	1			1	1
10	室生中学校 TEL(92)2033 〒633-0315 室生大野1962		42			1	1	1	13	1		13		4	99	6		7		13	5	33		4		1	1
11	大宇陀こども園 TEL(83)3511 〒633-2115 大宇陀拾生806	1	17			1	1	1	6	1		6			101	10	30		6	9					1	2	1
12	室生こども園 TEL(97)2255 〒633-0317 室生三本松1284		10			1	1	1	3	1		3			59	4		5		3	6					1	1
13	菟田野こども園 TEL(84)3586 〒633-2226 菟田野古市場672		7							1		3			30	6		7		3	10					1	1
14	榊原北保育園 TEL(82)1143 〒633-0253 榊原萩原2078		10							1	1	3			43		6		3	5			1			1	1
15	榊原幼稚園 TEL(82)1014 〒633-0253 榊原萩原2254		10							1		4			27	3	3		4	5						1	1
16	榊原東幼稚園 TEL(82)3867 〒633-0206 榊原天満台西2-5		9							1		4			25	2			4	6			1			1	1

消防設備点検一覧表及び点検項目一覧表

区分	施設名	消火器				屋内消火栓 (配線点検一式)				自動火災報知設備(配線点検一式)										(配線点検一式) 誘導灯	誘導標識	(配線点検一式) 非常放送設備	救命袋(垂直式)	救命袋(斜降式)	非常電源専用受電設備	配線点検	
		粉末20型	粉末10型	粉末4型	機械泡6型	消火水槽	消火ポンプ	操作盤	消火栓	受信機 P-1	受信機 P-2	発信機 P-1	発信機 P-2	感知器													地区音響装置
														差動式 空気管式	差動式 スポット型	差動式 スポット型	定温式 イオン化式	煙式 型光電式	煙式 スポット 光電式								
17	歴史文化館	旧旅籠 あぶらや TEL(88)9418 〒633-0253 榛原萩原2672		4						4	2		23			1		2							1	1	
18		薬の館 TEL(83)3988 〒633-2174 大宇陀上2003		9						1	3			57			10		3							1	1
19	まちづくりセンター	千軒舎 TEL(87)2274 〒633-2164 大宇陀拾生1846		6						5	3		18			6		3	5						1	1	
20		生涯学習施設 大和富士ホール TEL(82)8135 〒633-0206 榛原天満台西2丁目45-4		3							1	1		15	3		1		1	3		1					1
21	社会体育施設	大宇陀体育館 TEL(83)2040 〒633-2115 大宇陀拾生89		17			1	1	1	8	1	8	9	35	2	15		8	18	2	1				1	1	
22		大宇陀ふれあい交流ドーム TEL(87)2220 〒633-2115 大宇陀拾生467		7			1	1	1	5	1	5		7	1		5	紫外線式スポット8	5	6							1
23		榛原体育センター TEL(82)4779 〒633-0203 榛原長峰615-1		4								1	2	4			1		3	6							1
24		伊那佐体育館 〒633-0224 榛原山路491		5							1	2		17			2		2	7							1

